




„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 67/18

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbańska**
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **15**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 4.10.2018
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

MOC NOMINALNA - 100% 14,8 kW			
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	119	Max 500
OGC	[mg/m ³]	2	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	5	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,8	Min 88,2
MOC MINIMALNA - 30% 4,0 kW			
PARAMETR	Jednostka	(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	130	Max 500
OGC	[mg/m ³]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	7	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,9	Min 88,2

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 67/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 22.10.2018.

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz
Formularz B-3



**„TERMO-TECH” Przedsiębiorstwo Wdrożeń
Techniki Kociołowej Sp. z o.o.**
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków
LABORATORIUM AKREDYTOWANE AB 1593

ZAŚWIADCZENIE

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszczkar-Urbańska**
PRODUKT: **Szczury 33B, 63-450 Sobótka**
TYP: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **15**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
DATA WYKONANIA BADAŃ: 4.10.2018
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek


Powyższy kocioł wodny spełnia wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesignu) określone Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń dla paliwa zalecanego:

Parametr:	Symbol	Jednostka	Wartość	Wymogi dla ekoprojektu (paliwa kopalne)	
Emisja tlenku węgla CO	$E_s CO$	[mg/m ³]	128	Max	500
Emisja związków gazowych OGC	$E_s OGC$	[mg/m ³]	3	Max	20
Emisja cząstek stałych	$E_s PM$	[mg/m ³]	7	Max	40
Emisja tlenków azotu	$E_s NO_x$	[mg/m ³]	311	Max	350
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewanych pomieszczeń	η_s	[%]	85	Min	75 dla kotłów do 20 kW
				Min	77 dla kotłów ponad 20 kW
Wytwarzane ciepło użytkowe (przy znamionowej mocy cieplnej)	P_n	[kW]	14,8		
Sprawność użytkowa (przy znamionowej mocy cieplnej)	η_n	[%]	88,7		
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne:					
przy znamionowej mocy cieplnej	$e_{l max}$	[kW]	0,21		
w trybie czuwania	P_{sb}	[kW]	0,001		

Podstawa wydania zaświadczenia: Sprawozdanie z badań nr **67/18**

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spichowicz

Stąporków, dn. 22.10.2018.